

## Информация об основных потребительских характеристиках питьевой воды за 2013 год.


Информация приведена в соответствии с разделом IV. Стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения, п.37, Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140 г. Москва.

№п/п	Показатели	Количество проб, шт
1	Общее количество проб по следующим показателям:	4180
1.1	Мутность	1035
1.2	Цветность	1035
1.3	Хлор остаточный общий, в том числе	40
1.3.1	Хлор остаточный общий	0
1.3.2	Хлор остаточный свободный	40
2	Микробиологические показатели	
2.1	Общие колиформные бактерии	1035
2.2	Термотолерантные колиформные бактерии	1035
3	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) по следующим показателям:	
3.1	Мутность	64
3.2	Цветность	14
3.3	Хлор остаточный общий, в том числе	0
3.3.1	Хлор остаточный общий	0
3.3.2	Хлор остаточный свободный	0
4	Микробиологические показатели	0
4.1	Общие колиформные бактерии	0
4.2	Термотолерантные колиформные бактерии	0

\* проб произведен из кранов внутренних водопроводных сетей зданий

Зам. директора

Гл. специалист по экологии



А. Г. Ильяшенко

Г.Н. Светлакова